

Wiązów 10.05.2017 r.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Nazwa komórki merytorycznej

IR.271.8.2017

Znak sprawy

ZAPYTANIE OFERTOWE

**na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1020 ze zm.),**

W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów, z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Wiązów, pl. Wolności 37, 57-120 Wiązów,
zwanej dalej Zamawiającym, zwracam się z prośbą o przedstawienie propozycji ofertowej,
dotyczącej wykonania zamówienia, pod nazwą:

„Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gułów”

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wybudowaniu odcinka ok. 300 mb oświetlenia drogowego w miejscowości Gułów wzdłuż drogi o nr działki 158 AM 1. Zadanie ma polegać na: opracowaniu niezbędnej dokumentacji projektowej i powykonawczej (wraz z mapami do celów projektowych i mapą powykonawczą), wybudowaniu osobnego punktu pomiarowego wraz zegarem sterującym, linia zasilającą, 6 szt. słupów wraz z oprawami oświetlenia drogowego typu LED o mocy 50-70W oraz niezbędnym osprzętem.

Zadanie ma być zrealizowane zgodnie z warunkami przyłączenia nr WP/021684/2016/O05R04 z dnia 6 maja 2016 r. przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu.

2. Szczegółowy opis zamówienia obejmuje:

- a) występowanie w imieniu inwestora do TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie przedmiotowego zadania,
- b) zlecenie mapy do celów projektowych,
- c) opracowanie projektu dla przedmiotowego zadania,
- d) uzyskanie niezbędnych uzgodnień,
- e) rozbudowa oświetlenia drogowego w Gułowie w drodze o nr działki 158, obejmuje wybudowanie linii kablowej na odcinku ok. 300 m, 6 słupów oświetleniowych oraz zamontowanie 6 opraw oświetlenia drogowego LED o mocy 50-70W wraz z niezbędnym osprzętem, szafką elektryczną wraz z zegarem sterującym umożliwiającym Inwestorowi sterowanie oświetleniem.
- f) wykonanie mapy powykonawczej oraz niezbędnych odbiorów.

3. Istotne warunki zamówienia:

- a) Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać odpowiednie doświadczenie zawodowe;
- b) w postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykonali co najmniej trzy zadania o takim zakresie w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
- c) wykaz wykonywanych usług należy podać w załączeniu do niniejszego zapytania ofertowego wraz z dołączeniem referencji, poświadczeń, opinii lub listów

polecających potwierdzających, że prace zostały wykonane należycie.

4. Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2017 r.

5. Sposób przygotowania oferty:

Oferty należy składać według załączonego formularza osobiście lub wysłać listownie do Urzędu Miasta i Gminy Wiązów, pl. Wolności 37, 57-120 Wiązów, pokój nr 11 (Sekretariat) w terminie do 25 maja 2017 r. do godziny 14⁰⁰, w szczelnie zamkniętych kopertach opisanych:

„Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gulów”

- a) oferta musi zawierać:
 - cena, która powinna zawierać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, w tym m.in. podatek VAT,
 - formularz oferty,
 - wykaz usług, w tym referencje,
 - przykładową kartę adresową;
- b) za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego;
- c) oferty złożone po w/w terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania koperty.

7. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

- a) najniższa cena – 100%.

8. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego:

- a) Urszula Placzyńska, tel.: 71 39 310 95 wew. 21,
e-mail: urszula.placzynska@wiazow.pl

9. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w powiadomieniu o wyborze propozycji ofertowej, wybrany Wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę w miejscu przez niego wskazanym.

10. Załączniki:

- 1. Formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru;

Podinspektor ds. Gospodarki
Przestrzennej i Dróg



mgr inż. Urszula Placzyńska

.....
(podpis osoby prowadzącej postępowanie)

Burmistrz Miasta i Gminy


Jerzy Krochmalny

.....
(podpis burmistrza)



(Nazwa Wykonawcy)

.....
(miejscowość i data)

PROPOZYCJA CENOWA
Odpowiadając na Zapytanie Ofertowe, dotyczące

„Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gulów”

Oferuje/my wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu Ofertowym oraz w załącznikach, na następujących warunkach:

1. Cena brutto złotych (*słownie złotych:*),
.....),
w tym podatek od towarów i usług%, tj.
2. Cena netto złotych (*słownie złotych:*),
.....),
3. Wymagany termin realizacji umowy:
4. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Adres do korespondencji:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616



Wrocław, dn. 2016-05-06

Nr warunków: **WP/021684/2016/O05R04**

BC 1006736704



Gmina Wiązów
pl. Wolności 37
57-120 WIĄZÓW

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Wnioskodawca:

Gmina Wiązów
pl. Wolności 37
57-120 WIĄZÓW

Obiekt:

Oświetlenie uliczne

Adres przyłączanego obiektu:

Gułów
57-120 Wiązów
numery działek: 151/1, 158, 149

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: 2016-04-19. Odpowiadając na wniosek z dnia 2016-03-24, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej:

Przyłącze 1: **2,0 kW** dla zasilania podstawowego, w **V** grupie przyłączeniowej, na poniższych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przyłącze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: linia kablowa nN typu YAKXS 4x120 mm², obwód nN Kier. L-1 Kościół nr WRS2690/1, zasilana ze stacji transformatorowej SN/nN R-2690.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prądowe zabezpieczenia przeciążeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie złączowo-pomiarowym.
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: Zaciski prądowe zabezpieczenia przeciążeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie złączowo-pomiarowym.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
 - a) w zakresie przyłącza:
 - odcinek kablowy nN YAKXS 4x120, 6 m, Projektowany,
 - mufa kablowa, 1 szt., Projektowana,
 - złącze kablowo-pomiarowe nN typu ZK3a-1P na dz. nr 151/1 przy dz. nr 106-158, 1 szt., Projektowany,
 - b) w zakresie sieci: nie wymaga zmian,
 - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy:
 - od projektowanego zestawu złączowo-pomiarowego wykonanego w układzie TN-C wyprowadzić do obiektu odpowiednią do potrzeb odbiorcy linie kablowe niskiego napięcia. W obiekcie wykonać odpowiednie do potrzeb odbiorcy instalacje i urządzenia elektryczne,
 - instalacje wewnętrzne wykonać w układzie TN-S, wyposażone w urządzenia ochrony przeciwporażeniowej i ochrony przeciwprzepięciowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,23 kV:
 - a) rodzaj układu: bezpośredni - jednofazowy,
 - b) miejsce zainstalowania: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy działki.
5. Zabezpieczenia główne:
 - a) prąd znamionowy: 10 A,
 - b) rodzaj: wyłącznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposażony w człon przeciążeniowy,
 - c) lokalizacja: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy działki.
6. Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA.
7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.
8. Sieć nN pracuje w układzie: TN-C.

II. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:

- a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - dla przerwy planowanej – 16 godz.,
 - przerwy nieplanowanej – 24 godz.,
- b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - przerw planowanych – 35 godz.,
 - przerw nieplanowanych – 48 godz.

III. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przyłączanym obiekcie oraz urządzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do miejsca rozgraniczenia własności, winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami określonymi w niniejszych Warunkach przyłączenia.
2. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych użytkowników systemu zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
3. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.).
4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po wcześniejszym zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawą „Prawo Energetyczne”.
5. Na cały zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z OSD:
 - a) trasę przebiegu linii energetycznej nN,
 - b) układ elektryczny sieci,
 - c) układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej określony w niniejszych warunkach przyłączenia.
6. Przed przystąpieniem do projektowania, szczegóły dotyczące niniejszych warunków przyłączenia projektant winien uzgodnić z Wydziałem Przyłączeń.
7. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć

- we własne, niezależne źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
8. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.
 9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Eksploatacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.
 10. TAURON Dystrybucja S.A. oświadcza, że po zawarciu umowy o przyłączenie oraz spełnieniu przez Wnioskodawcę postanowień niniejszych warunków przyłączenia i po wykonaniu niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, których realizacja nastąpi na podstawie zawartej między stronami umowy o przyłączenie – zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach określonych we właściwych przepisach. Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem, o którym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z późniejszymi zmianami) i winno być traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, o której mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 wraz z późniejszymi zmianami).
 11. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. każdy posiadany agregat prądowórczy oraz uzgodnić warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją. Połączenie to winno być wykonane w sposób wykluczający pracę równoległą agregatu z siecią dystrybucyjną oraz możliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną.
 12. Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotował: Pawlik Damian
Grupa: O05R04

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział we Wrocławiu
Wydział Przyłączeń
Starszy specjalista ds. przyłączeń
.....
Dariusz Koprowicz

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Wrocław / Wydział Przyłączeń
53-314 Wrocław, Pl. Powstańców Śląskich 20

Dane kontaktowe:

Damian Pawlik, tel. 71 889 4471, e-mail: damian.pawlik@tauron-dystrybucja.pl

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - projekt umowy o przyłączenie

K/o:

1 x OMP